

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ детский сад № 36

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Отрадененский р-н п. Урупский Центральная 10

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Заведующая - Олейникова С.А.

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2345007970

Телефон: 9-51-75

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий: По типу Б - разумное приспособление

Плановая дата обследования: 10.2019

Фактическая дата обследования: 24.10.2019

Организация: МБДОУ № 36

Должность/лица: Заведующая

ФИО: Олейникова Светлана Алексеевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Входная площадка							
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К		не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Не требуется		
Нескользящее покрытие	К, О, С		наличие	п. 5.1.3	Соответствует		
Дверь входная наружная							
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует		
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется		
Тамбур (глубина x ширина)							
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует		
Дверь входная внутренняя							
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует		
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует		

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Не требуется	
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)						

Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Зона оказания услуги						
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.						
Количество мест для инвалидов-колясочников	К		не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К		0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К		1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери	К		не менее	п. 6.3.2;	Соответствует	

Высота порога	К	0,9 м. не более 1,4 см.	6.1.8 п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для	К	диаметр	п. 5.3.3;	Не	

разворота кресла-коляски		не менее 1,4 м.	рис. Д. 11	соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	Г, У, К, С	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Наличие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые	Г, У	наличие	п. 5.5.3;	Не требуется	

табло для вывода оперативной информации			5.5.4	
---	--	--	-------	--

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)					
	К	О	С	Г	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#		
Вход	-	+	+	#		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	#	#		
Зона оказания услуги	+	#	#	#		
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#		
Средства информации	-	#	-	-		

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов					
	К	О	С	Г	С	Г
Объект доступен						
Объект недоступен	X			X		X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

Участки и территории	
Вход	<p>Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее</p> <p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<p>Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см.</p>
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
Средства информации	<p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания</p>

«24» октября 2019г.
Дата составления Паспорта

Специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной
поддержки и социального обслуживания отдельных
категорий и групп населения УСЗН в Отраденском районе



Н.В. Королева